



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 1/2

A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY Č. 50358

Názov a adresa laboratória/
miesto výkonu laboratórných
činností: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Útvar laboratórných činností, laboratórium Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Názov a adresa zákazníka: SPR Šulianske jazero s.r.o.
č. d. 445, 930 30 Rohovce

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 29.09.2025 / 29.09.2025 / 29.09.2025 - 02.10.2025

Miesto odberu: Šulianske jazero, zemný vodojem po dezinfekcii
Predmet skúšok: surová voda
Vzorku odobral: Sárosfaiová Priska
Odber: Akreditovaný
Plán odberu vzorky č.: 50358
Metóda odberu vzorky: RD-IP-13

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100 ml	0	25	-	STN EN ISO 9308-1	A
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	50	-	STN EN ISO 9308-1	A
Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	0	300	-	STN EN ISO 7899-2	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	KTJ/ml	0	-	-	STN EN ISO 6222	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	KTJ/ml	0	-	-	STN EN ISO 6222	A
Živé organizmy	jedince/ml	0	10	-	STN 757711	A
Bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0	-	-	STN 757711	A
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	jedince/ml	0	-	-	STN 757711	A
Mikromycéty (stanoviteľné mikroskopicky)	jedince/ml	0	-	-	STN 757711	A
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0	-	-	STN 757711	A
Železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	<1	-	-	STN 757712	A
Abiosestón	pokryv.p. v %	2	-	-	STN 757712	A
Kyselinová neutralizačná kapacita do pH 4,5	mmol/l	3,6	-	-	STN EN ISO 9963-1	A
Zásadová neutralizačná kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,14	-	-	STN 757372	N
Teplota vody (terénne meranie)	°C	13,8	25,0	-	STN 757375	A
Mangán	mg/l	<0,030	0,050	-	STN ISO 6333	A
Železo	mg/l	<0,040	0,20	-	STN ISO 6332	A
Dusičnany	mg/l	<1,00	50,0	-	STN ISO 7890-3	A



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 2/2

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 50358

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Dusitany	mg/l	<0,020	-	-	STN EN 26777	A
Absorbancia	-	<0,010	0,080	-	STN 757360	A
Amónne ióny	mg/l	<0,050	0,50	-	STN ISO 7150-1	A
Elektrolytická vodivosť pri 20°C	mS/m	40	-	-	STN EN 27888	A
Farba	mg/l Pt	<2,00	20,0	-	STN EN ISO 7887	N
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	mg/l	<0,50	3,0	-	STN EN ISO 8467	A
Reakcia vody	-	7,74	6,50-8,50	-	STN EN ISO 10523	A
Zákal	FNU	<1,00	5,0	-	STN EN ISO 7027-1	N

Súlad/nesúlad:

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v stanovovaných ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Vysvetlivky:

¹ Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.

Upozornenie:

Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovat' ako celok, čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti). Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok. Ak vzorku odobral zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola do laboratória prijatá. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom (dátum odberu, miesto odberu, predmet skúšok), ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Neistota – rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia $k=2$ (s pravdepodobnosťou 95 %). V prípade neakreditovaného odberu vzorky neistota nezahŕňa neistotu odberu. Neistota sa nevyjadruje pre výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti a neakreditované skúšky. Pri hodnotení súladu/nesúladu nebola zohľadnená neistota.

Dátum vydania protokolu: 02.10.2025

Schválil: Ing. Eva Miškovičová
vedúci útvaru laboratórnych činností

Ing. Eva Miškovičová



*** KONIEC PROTOKOLU ***



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 1/2

A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY Č. 50359

Názov a adresa laboratória/
miesto výkonu laboratórných
činností: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Útvar laboratórných činností, laboratórium Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Názov a adresa zákazníka: SPR Šulianske jazero s.r.o.
č. d. 445, 930 30 Rohovce

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 29.09.2025 / 29.09.2025 / 29.09.2025 - 02.10.2025

Miesto odberu: Šulianske jazero, vodovodná sieť, chata
Predmet skúšok: pitná voda
Vzorku odobral: Sárosfaiová Priska
Odber: Akreditovaný
Plán odberu vzorky č.: 50359
Metóda odberu vzorky: RD-IP-13

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 7899-2	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	KTJ/ml	0	200	-	STN EN ISO 6222	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	KTJ/ml	0	50	-	STN EN ISO 6222	A
Živé organizmy	jedinice/ml	0	0	-	STN 757711	A
Bezfarebné bičkovce	jedinice/ml	0	0	-	STN 757711	A
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	jedinice/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mikromycéty (stanoviteľné mikroskopicky)	jedinice/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mŕtve organizmy	jedinice/ml	0	30	-	STN 757711	A
Železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	<1	10	-	STN 757712	A
Abiosestón	pokryv.p. v %	2	10	-	STN 757712	A
Teplota vody (terénne meranie)	°C	16,6	-	-	STN 757375	A
Mangán	mg/l	<0,030	0,050 ²	-	STN ISO 6333	A
Železo	mg/l	<0,040	0,20 ³	-	STN ISO 6332	A
Dusičnany	mg/l	<1,00	50,0	-	STN ISO 7890-3	A
Dusitany	mg/l	<0,020	0,50	-	STN EN 26777	A
Absorbancia	-	<0,010	0,080	-	STN 757360	A
Amónne ióny	mg/l	<0,050	0,50	-	STN ISO 7150-1	A
Elektrolytická vodivosť pri 20°C	mS/m	39	125	-	STN EN 27888	A



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



Reg. No. 143/S-071

www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 2/2

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY Č. 50359

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Farba	mg/l Pt	<2,00	15,0	-	STN EN ISO 7887	N
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	mg/l	<0,50	3,0	-	STN EN ISO 8467	A
Reakcia vody	-	7,76	6,50-9,50	-	STN EN ISO 10523	A
Zákal	FNU	<1,00	5,0	-	STN EN ISO 7027-1	N

Súlad/nesúlad:

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v stanovovaných ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Vysvetlivky:

¹ Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

² Mangán - prekročenie koncentrácie do 0,1 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

³ Železo - prekročenie koncentrácie do 0,5 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

Upozornenie:

Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovat' ako celok, čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti). Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok. Ak vzorku odobral zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola do laboratória prijatá. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom (dátum odberu, miesto odberu, predmet skúšok), ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Neistota – rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia $k=2$ (s pravdepodobnosťou 95 %). V prípade neakreditovaného odberu vzorky neistota nezahŕňa neistotu odberu. Neistota sa nevyjadruje pre výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti a neakreditované skúšky. Pri hodnotení súladu/nesúladu nebola zohľadnená neistota.

Dátum vydania protokolu: 02.10.2025

Schválil: Ing. Eva Miškovičová
vedúci útvaru laboratórnych činností

Ing. Eva Miškovičová

[Signature]



(2)

*** KONIEC PROTOKOLU ***