



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 1/3

A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 10351

Názov a adresa laboratória/ miesto výkonu laboratórných činností: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Útvar laboratórných činností, laboratórium Nitra
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Názov a adresa zákazníka: SPR Šulianske jazero s.r.o.
č. d. 445, 930 30 Rohovce

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 02.06.2025 / 02.06.2025 / 02.06.2025 - 09.06.2025

Miesto odberu: Šulianske jazero, zemný vodojem po dezinfekcii
Predmet skúšok: pitná voda
Vzorku odobral: Pavlík Ivan
Odber: Akreditovaný
Plán odberu vzorky č.: 10351
Metóda odberu vzorky: RD-IP-13

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 7899-2	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	KTJ/ml	0	200	-	STN EN ISO 6222	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	KTJ/ml	0	50	-	STN EN ISO 6222	A
Živé organizmy	jedinice/ml	0	0	-	STN 757711	A
Bezfarebné bičkovce	jedinice/ml	0	0	-	STN 757711	A
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	jedinice/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mikromycéty (stanoviteľné mikroskopicky)	jedinice/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mŕtve organizmy	jedinice/ml	0	30	-	STN 757711	A
Železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	<1	10	-	STN 757712	A
Abiosestón	pokryv.p. v %	3	10	-	STN 757712	A
Teplota vody (terénne meranie)	°C	13,7	-	-	STN 757375	N
Mangán	mg/l	<0,003	0,050 ²	-	STN EN ISO 17294-2	A
Železo	mg/l	<0,040	0,20 ³	-	STN ISO 6332	A
Dusičnany	mg/l	<1,00	50,0	-	STN EN ISO 10304-1	A
Dusitany	mg/l	<0,050	0,50	-	STN EN ISO 10304-1	A
Absorbancia	-	<0,010	0,080	-	STN 757360	A
Amónne ióny	mg/l	<0,050	0,50	-	STN ISO 7150-1	A
Elektrolytická vodivosť pri 20°C	mS/m	39	125	-	STN EN 27888	A



PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 10351

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Farba	mg/l Pt	<2,00	15,0	-	STN EN ISO 7887	N
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	mg/l	0,54	3,0	-	STN EN ISO 8467	A
Reakcia vody	-	7,70	6,50-9,50	-	STN EN ISO 10523	A
Zákal	FNU	<1,00	5,0	-	STN EN ISO 7027-1	N
1,2 - dichlóretán	µg/l	<0,60	3,0	-	STN EN ISO 15680	A
Benzén	µg/l	<0,40	1,00	-	STN EN ISO 15680	A
Monochlórbenzén	µg/l	<2,4	10,0	-	STN EN ISO 15680	A
Dichlórbenzény suma	µg/l	<0,12	0,30	-	ŠPP 35	A
Tetrachlóretén	µg/l	<2,40	-	-	STN EN ISO 15680	A
Trichlóretén	µg/l	<2,40	-	-	STN EN ISO 15680	A
Tetrachlóretén a trichlóretén	µg/l	<2,40	10,00	-	ŠPP 35	A
Chloroform	µg/l	<8,0	-	-	STN EN ISO 15680	A
Bromoform	µg/l	<25,0	-	-	STN EN ISO 15680	A
Dibromchlórmetán	µg/l	<25,0	-	-	STN EN ISO 15680	A
Brómdichlórmétán	µg/l	<4,0	-	-	STN EN ISO 15680	A
Trihalometány spolu	µg/l	<25,0	100,0	-	ŠPP 35	A
Heptachlór	ng/l	<15,0	30,0	-	EPA 508.1	A
Hexachlórbenzén	ng/l	<15,0	-	-	EPA 508.1	A
Lindan	ng/l	<15,0	-	-	EPA 508.1	A
p, p'- DDT	ng/l	<15,0	-	-	EPA 508.1	A
Pesticídy spolu	ng/l	<15,0	500	-	ŠPP 36, ŠPP 37, N-ŠPP 54	N

Súlad/nesúlad:

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v stanovovaných ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 3/3

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 10351

Vysvetlivky:

Dichlórbenzény suma: (1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén)

Trihalometány spolu: suma (bromoform, brómdichlórmétán, dibrómmchlórmétán, chloroform)

Pesticídy spolu - Hexachlórbenzén, Heptachlór, Lindan, p, p'- DDT

¹ Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

² Mangán - prekročenie koncentrácie do 0,1 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podlažia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

³ Železo - prekročenie koncentrácie do 0,5 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podlažia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

Upozornenie:

Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovat' ako celok, čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti). Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok. Ak vzorku odobral zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola do laboratória prijatá. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom (dátum odberu, miesto odberu, predmet skúšok), ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Neistota – rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia $k=2$ (s pravdepodobnosťou 95 %). V prípade neakreditovaného odberu vzorky neistota nezahŕňa neistotu odberu. Neistota sa nevyjadruje pre výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti a neakreditované skúšky. Pri hodnotení súladu/nesúladu nebola zohľadnená neistota.

Dátum vydania protokolu: 09.06.2025

Schválil: Ing. Eva Miškovičová
vedúci útvaru laboratórnych činností



*** KONIEC PROTOKOLU ***